ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: **Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Новороссийский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - ГБУ СО КК «Новороссийский КЦСОН») (5.1.2.)**
Место нахождения (адрес): **353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, проезд Скобликова, д. 3**
Форма собственности объекта: **Краевая**
Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: **Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Новороссийский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – ГБУ СО КК «Новороссийский КЦСОН») Директор Кочурова Наталья Владимировна тел. 8 (8617) 61-35-12; ИНН: 2315083195 ОГРН: 1032309078020**
Количество этажей здания **10**, этаж расположения объекта **цокольный – 1**.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:			Отсутствует	Не требуется
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие		п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Лестница на входе на территорию:			Отсутствует	Не требуется
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:			Отсутствует	Не требуется
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Автостоянка:				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 х 3,6 м	К	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение выделенного машиноместа:				
дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие	Имеется	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие	Имеется	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰	Не соответствует*	**Примечание:** Муниципальная собственность п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие	Имеется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Открытая лестница:			Отсутствует	Не требуется
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне	К	не более 12 м		п. 5.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)				СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:			Отсутствует	Не требуется
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	Имеется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
поручни на высоте	О, С	90 см	Соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	Имеется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Имеется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Имеется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие	Имеется, Не соответствуют требованиям	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 **Примечание:** тактильные указатель не соответствуют требованиям ГОСТ
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	Имеется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Отсутствует*	Требуется **Примечание:** согласованы минимальные меры с общественной организации инва-

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
				лидов. (согласования по этому вопросу не нашла) п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Имеется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Входная площадка:				
Размер входной площадки:				
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м	Не соответствует*	**Примечание:** согласованы минимальные меры с общественной организации инвалидов. п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Не соответствует*	**Примечание:** входная дверь открывается в сторону пандуса, что создает помеху для МГН. **Примечание:** согла-

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[i] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
				сованы минимальные меры с общественной организации инвалидов. п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина/ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	Отсутствует	Не требуется п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:			Отсутствует	Не требуется
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж цокольный – 1 согласованы меры по варианту Разумное приспособление (без спуска на цокольный этаж)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м	Не соответствует*	**Примечание:** согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п. 6.2.1

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	Не соответствует*	**Примечание:** согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:			Отсутствует	Не требуется
на стенах	С	не более 10 см		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):				**Примечание:** лестница, ведущая на первый этаж. **Примечание:** имеются 2 внутренние лестницы (в зоны оказания услуг). **Примечание:** имеется согласование минимальных потребностей с общественной организацией инвалидов, организация обслуживания по варианту «Б» (разумное приспособление) выделение в уровне входа специальной зоны, приспособленной для обслуживания инвалидов, с обеспечением

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[i] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
				всех видов услуг, имеющихся в здании.
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Имеется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	13 – 17 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	28 – 35 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Имеется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте	О, С	90 см	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	Имеется	п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Имеется	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Имеется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):				**Примечание:** лестница, ведущая на цокольный этаж. **Примечание:** имеются 2 внутренние лестницы (в зоны оказания услуг). **Примечание:** имеется согласование минимальных потребностей с общественной организацией инвалидов, организация обслужи-

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
				вания по варианту «Б» (разумное приспособление) выделение в уровне входа специальной зоны, приспособленной для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании.
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Имеется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Имеется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте	О, С	90 см	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	Имеется	Требуется п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Имеется	Требуется п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует*	Требуется **Примечание:** имеется тех-

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
				ническое заключение о невозможности оборудовать пандус. Согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов, организовано обслуживание по варианту «Б» (разумное приспособление) - выделение в уровне входа специальной зоны, приспособленной для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании.
уклон (отношение высота /длина)	К, О	не более 1/20 (5 %)		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К	наличие		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.6.2.10 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Не соответствует*	**Примечание:** согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	Не требуется
габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1,1 х 1,4 м		п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа с высотой цифр 0,1 – 0,2 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие		п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
2.4. Зона оказания услуги – этаж цокольный – 1				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях			Отсутствует	Не требуется
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места		п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:				
при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Предприятия торговли			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество доступных рассчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Ширина прохода у рассчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м		п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Предприятия питания			Отсутствует	Не требуется
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд		не менее 1,2 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует	Не требуется
Часть стойки барьера обслуживания (В×Ш)	К	не менее 0,85×1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м		п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Туалет в номере:				
ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м		п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,2 м		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете:				**Примечание:** организовано обслуживание маломобильных граждан по варианту

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
				«Б» (разумное приспособление) - выделено место на первом этаже учреждения, приспособленное для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся на объекте. **Примечание:** согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов.
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Не соответствует*	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	Не соответствует*	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Не соответствует*	**Примечание:** имеется техническое заключение о невозможности оборудовать санитарно-гигиеническое помещение. п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рель-	К, О, С, Г	наличие	Отсутствует*	Требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[i]	Нормативные Требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания[ii] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
ефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери				п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответствует*	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	Не соответствует*	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует*	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Не соответствует*	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	Имеется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи	К, О, С	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
2.6. Средства информации – этаж цокольный – 1				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Имеется	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствует*	Требуется **Примечание:** согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	#	#	#	#
Вход	+*	+*	+	#
Пути движения	+*	+*	+*	#
Зона оказания услуги	+*	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+*	+*	+*	+*
Средства информации	+*	+*	+*	+*

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (Х)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	Х*	Х*	Х*	Х*	Х*
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Рекомендовано: Обратиться в АМО с целью оборудования уклона в месте съезда/заезда с тротуара на парковку не более 50 ‰ (имеется недопустимый перепад высот в месте съезда с тротуара на парковку).
Вход	Оборудовать входную наружную дверь шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 см. **Примечание:** входная дверь открывается в сторону пандуса, что создает помеху для МГН.
	Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать бортикамипо продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см
	Оборудовать размер входной площадки (при наличии пандуса) размерами не менее 2,2 х 2,2 м.
	Оборудовать лестницу наружную на входе поручнями с горизонтальным завершением внизу с не травмирующим окончанием не менее 30 см., а также тактильно-контрастными наземными указателями перед лестницей. **Примечание:** перед верхней ступенью лестничного марша присутствует тактильная плитка, установленная не по ГОСТ Р 52875-2018. **Примечание:** лестничный марш следует обустраивать тактильную плитку с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.
Пути движения	Оборудовать ширину пути движения в коридорах, галереях и т.п. не менее 1,8 м. **Примечание:** имеется согласование

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	с общественной организацией инвалидов.
	Оборудовать ширину проема дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку не мене 0,9 м. **Примечание:** имеется согласование с общественной организацией инвалидов.
	Оборудовать лестницу внутреннюю (в зону оказания услуги), ведущую на цокольный этаж поручнями с горизонтальным завершением вверху и внизу с не травмирующим окончанием не менее 30 см., тактильными указателями на поручнях лестницы, предупреждающей тактильной полосой перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. **Примечание:** имеется согласование с общественной организацией, организация обслуживания по варианту «Б» (разумное приспособление) выделение в уровне входа специальной зоны, приспособленной для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании.
	Оборудовать лестницу внутреннюю (в зону оказания услуги), ведущую на первый этаж тактильно-контрастными наземными указателями перед лестницей в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». **Примечание:** перед лестничным маршем следует обустраивать тактильную плитку с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.
	Оборудовать пандус, дублирующий внутреннюю лестницу высоту одного подъема не более 0,45 м., уклон (отношение высота/длина) не более 1/20 (5%), уклон при перепаде высот 20 см и менее не более 1/10 (10%), горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 х 1,5 м., поручни вдоль обеих сторон пандуса на высоте 0,7 м. (нижний поручень) и 0,9 м. (верхний поручень), расстояние между поручнями 0,9 - 1,0 м., горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием не менее 30 см., различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты), или подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. **Примечание:** имеется техническое заключение о невозможности оборудовать пандус. Согласована минимальная потребность с общественной организацией, организовано обслуживание по варианту «Б» (разумное приспособление) выделение в уровне входа специальной зоны, приспособленной для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании.
	Оборудовать дверь входную внутреннюю (в зону оказания услуги) ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. **Примечание:** имеется согласование с общественной организацией инвалидов.
Зона оказания услуги	При реконструкции или капитальном ремонте предусмотреть мероприятия по обустройству всех обслуживающих кабинетов шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м., а также высотой порога двери не более 1,4 см. **Примечание:** организовано обслуживание маломобильных граждан по варианту «Б» (разумное приспособление) - выделено место в уровне входа в учреждение, приспособленное для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся на объекте. **Примечание:** имеется согласование с общественной организацией инвалидов.
	Оборудовать ширину и высоту проема стола для ног размерами не менее 0,75 х 0,5 м. **Примечание:** имеется согласование с общественной организацией инвалидов.
Санитарно-гигиеническое	Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение, выделив долю доступных кабин уборных от общего количества 5% (но не менее 1); размер кабины (ширина х глубина) не менее 1,65 х 2,2 м.; ширина двери кабины не менее 0,9 м.;


Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
помещение	пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.; пространство для разворота кресла-коляски диаметр не менее 1,4 м.; систему тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом. **Примечание:** имеется техническое заключение о невозможности оборудовать санитарно-гигиеническое помещение, согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов.
Средства информации	Оборудовать информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками. **Примечание:** согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов.

[1] К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

[2] Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

«25» февраля 2026г.
Дата составления Паспорта

Старший специалист
Должность лица, составившего Паспорт



подпись

В.А. Соколова
Ф.И.О.